

Lupatunnus		Rakennuspaikan osoite	
Rakennuspaikka	Kaupunginosa/Kylä	Kortteli / Tilan nimi	Tontti / Tilan RN:o
Toimenpide			
Rakennuttaja	Nimi	Puh.	
IV-suunnittelija	Nimi	Puh.	
IV-työnjohtaja	Nimi	Puh.	
Hakemus hyv. rak.valv.			
TYÖVAIHETARKASTUS	Vastuuhenkilö	Päivämäärä	Allekirjoitus
Rakennuslupa on ja sen ehtoihin on tutustuttu			
Rakennusvalvonnan käsittelemät iv-suunnitelmat ovat työmaalla			
Kanaviston ja kojeiden asennustarkastukset on suoritettu (kannakointi, liitostavat)			
Palopellit on CE-merkitty, asennusohjeita noudatettu ja asennustodistukset tehty			
Tiiveys on tarkastettu tai mitattu Pöytäkirja on laadittu			
Lämpö-, palo- ja kondenssieristykset on tarkastettu			
Iv-järjestelmän puhtaus on tarkastettu Järjestelmä on puhdistettavissa (PL:t)			
Tulo- ja poistoilmaventtiilit on tarkastettu			
Ilmavirrat on mitattu ja säädetty Pöytäkirja on laadittu			
Iv-järjestelmän ominaissähköteho on mitattu Pöytäkirja on laadittu			
Toimintakokeet ja äänitasomittaukset on suoritettu ja iv-hätäseis testattu			
Käyttö- ja huolto-ohje on riittävässä laajuudessa valmis	iv-suunnittelija:		
Energiaselvitykseen vaikuttavat muutokset on esitetty pääsuunnittelijalle	iv-suunnittelija:		
Rakennustyön aikaiset muutokset on dokumentoitu suunnitelmiin	iv-suunnittelija:		
Suoritustasoilmoitukset on luovutettu rakennuttajalle			
Kohde on toteutettu suunnitelmien mukaisesti ja käyttöönotettavissa			
Viranomaisen iv-loppukatselmus on pidetty			
Vastuuhenkilön huomautukset ja keskeneräisyydet iv-töissä:			

Turun alueen rakennustarkastajat ry (TART ry) hyväksymä asiakirja